

# Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione

OTTOBRE 2025

codice impianto:	34411	denominazione impianto:	BELLINZAGO LOMBARDO
------------------	-------	-------------------------	---------------------

pressione	misura (mbar)	data / ora	codice punto	codice ISTAT	comune	indirizzo	parte impianto
MAX	31,12	28/10/2025 00:40:00	P100	015016	Bellinzago Lombardo	località Solcia	derivazione utenza
MIN	21,52	26/10/2025 09:09:00	P100	015016	Bellinzago Lombardo	località Solcia	derivazione utenza
media	26,63		P100	015016	Bellinzago Lombardo	località Solcia	derivazione utenza

codice impianto:	34473	denominazione impianto:	GORGONZOLA
------------------	-------	-------------------------	------------

pressione	misura (mbar)	data / ora	codice punto	codice ISTAT	comune	indirizzo	parte impianto
MAX	25,96	27/10/2025 00:56:00	P100	015108	Gorgonzola	via Restelli	derivazione utenza
MIN	23,39	26/10/2025 19:02:00	P100	015108	Gorgonzola	via Restelli	derivazione utenza
media	25,20		P100	015108	Gorgonzola	via Restelli	derivazione utenza
media	25,14		P101	015108	Gorgonzola	Cascina Fornasetta	derivazione utenza
media	24,94		P102	015108	Gorgonzola	Cascina Rafredo	derivazione utenza

codice impianto:	34412	denominazione impianto:	INZAGO
------------------	-------	-------------------------	--------

pressione	misura (mbar)	data / ora	codice punto	codice ISTAT	comune	indirizzo	parte impianto
MAX	27,01	27/10/2025 00:46:00	P101	015114	Inzago	Cascina Migliavacca	derivazione utenza
MIN	22,32	27/10/2025 06:03:00	P100	015114	Inzago	via Monasterolo	derivazione utenza
media	24,72		P100	015114	Inzago	via Monasterolo	derivazione utenza
media	25,03		P101	015114	Inzago	Cascina Migliavacca	derivazione utenza

# Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione

OTTOBRE 2025

codice impianto: 113524 denominazione impianto: MELZO-VIGNATE				
pressione	misura (mbar)	data / ora	codice punto	codice ISTAT
MAX	27,69	27/10/2025 01:09:00	P101	015142
MIN	22,42	29/10/2025 06:04:00	P101	15237
media	25,27		P100	015142
media	25,88		P101	015142
media	25,31		P102	015142
media	24,41		P100	015237
media	24,33		P101	015237

codice impianto: 34414 denominazione impianto: PIOLTELLO				
pressione	misura (mbar)	data / ora	codice punto	codice ISTAT
MAX	29,85	29/10/2025 02:03:00	P101	015175
MIN	22,55	27/10/2025 06:23:00	P102	015175
media	25,25		P100	015175
media	26,69		P101	015175
media	25,27		P102	015175

codice impianto: 34415 denominazione impianto: TRUCCAZZANO				
pressione	misura (mbar)	data / ora	codice punto	codice ISTAT
MAX	29,22	28/10/2025 00:57:00	P100	015224
MIN	22,82	29/10/2025 18:42:00	P100	015224
media	26,13		P100	015224